INSTITUT FÜR LUFTHYGIENE
Luft und Wasser: Planung, Analysen, Sanierungskonzepte

ILH BERLIN

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüfte Gerätebaureihe	**S40, S60, I60**
Geräteart	Lüftungszentralgerät
Hersteller	Rosenberg Ventilatoren GmbH, Maybachstraße 1/5/9, 74653, Künzelsau - Gaisbach
Prüfdatum /-ort	17. - 18.06.2009, Rosenberg Ventilatoren GmbH, Werk 3 - Sachsen, Industriestraße A6, 01612 Glaubitz
Prüfkriterien	Hygienerelevante Anforderungen folgender Regelwerke:

Allgemeine Raumlufttechnik		**Krankenhausbereich**	
VDI 6022, Blatt 1 (04/06)	✓	DIN 1946, Teil 4 (12/08)	✓
VDI 3803 (10/02)	✓	ÖNORM H 6020 (02/07)	✓
ÖNORM H 6021 (09/03)	✓	SWKI 99-3 (03/04)	✓
SWKI VA104-01 (04/06)	✓		
DIN EN 13779 (09/07)	✓		

Prüfergebnis	Die Hygiene-Konformität wird	☐ nicht ☐ mit Auflagen ☑ ohne Auflagen	bestätigt.
Gültigkeitszeitraum	3 Jahre: 07.2009 – 07.2012		
Registriernummer	HKP/D/086-1/8/RB/0709/0712/MZ		

Gutachter: Dr.-Ing. M. Möritz

ausgestellt am 14.09.2009, Berlin

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) wurden die hygienerelevanten Anforderungen der unter „Prüfkriterien“ mit „✓“ markierten Regelwerke geprüft. Durch bloße Verweise einbezogene Anforderungen in anderen Regelwerken wurden nicht geprüft. Die HKP umfasst keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in der geprüften Gerätebaureihe eingesetzten Materialien.