

Сертификат КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАМ

Проверенная серия	S40, S60, I60																								
Тип оборудования	Система централизованной вентиляции																								
Изготовитель	Rosenberg Ventilatoren GmbH, Майбахштрассе 1/5/9, 74653 Кюнцельзау - Гайсбах																								
Дата / место контроля	17. -18.06.2009, Rosenberg Ventilatoren GmbH, завод 3 - Саксония, Индустриштрассе А6, 01612 Глаубиц																								
Критерии контроля	Гигиенические требования следующих норм: <table><thead><tr><th>Общая вентиляционная техника</th><th></th><th>Помещения больниц</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>VDI 6022, лист 1 (04/06)</td><td>✓</td><td>DIN 1946, часть 4 (12/08)</td><td>✓</td></tr><tr><td>VDI 3803 (10/02)</td><td>✓</td><td>ÖNORM H 6020 (02/07)</td><td>✓</td></tr><tr><td>ÖNORM H 6021 (09/03)</td><td>✓</td><td>SWKI 99-3 (03/04)</td><td>✓</td></tr><tr><td>SWKI VA 104-01 (04/06)</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DIN EN 13779 (09/07)</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Общая вентиляционная техника		Помещения больниц		VDI 6022, лист 1 (04/06)	✓	DIN 1946, часть 4 (12/08)	✓	VDI 3803 (10/02)	✓	ÖNORM H 6020 (02/07)	✓	ÖNORM H 6021 (09/03)	✓	SWKI 99-3 (03/04)	✓	SWKI VA 104-01 (04/06)	✓			DIN EN 13779 (09/07)	✓		
Общая вентиляционная техника		Помещения больниц																							
VDI 6022, лист 1 (04/06)	✓	DIN 1946, часть 4 (12/08)	✓																						
VDI 3803 (10/02)	✓	ÖNORM H 6020 (02/07)	✓																						
ÖNORM H 6021 (09/03)	✓	SWKI 99-3 (03/04)	✓																						
SWKI VA 104-01 (04/06)	✓																								
DIN EN 13779 (09/07)	✓																								
Результат контроля	Соответствие гигиеническим нормам подтверждено без дополнительных условий																								
Срок действия	3 года: 07.2009 - 07.2012																								
Регистрационный №	HKP/D/086-1/8/RB/0709/0712/MZ																								



Эксперт: др.-инж. М. Мориц

выдано 14.09.2009 г. в Берлине

В рамках контроля соответствия гигиеническим нормам было проверено выполнение гигиенических требований нормативных документов, обозначенных в "Критериях контроля" значком "✓". Выполнение требований других нормативных документов, на которые приведены лишь ссылки, не проверялось. Контроль соответствия гигиеническим нормам не включает в себя токсикологические проверки или анализ материалов, используемых в проверенной серии оборудования.