Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler
Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.

Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthauser Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Internet www.hyg.de
Unser Zeichen: W-417808-26-Zd
Ansprechpartner: B. Zeidler

Gelsenkirchen, 10.08.2026

Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle:	Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Toxikologie Rotthauser Straße 21 45879 Gelsenkirchen
Prüfgegenstand:	Airbox R 60
Hersteller:	Rosenberg Ventilatoren GmbH Maybachstr. 1/9 74653 Künzelsau

Grundlage der Prüfung:	✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)	✓ DIN 1946, Teil 4 (09/2018)
	✓ ÖNORM H 6020 (03/2024)	✓ ÖNORM H 6021 (01/2023)
	✓ SWKI VA104-01 (01/2019)	✓ SWKI VA105-01 (08/2015)

Gültigkeitszeitraum:	5 Jahre 08/2026 – 08/2031
Gutachten:	W-417808-26-Zd

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das überprüfte RLT-Gerät R 60, soweit im Gutachten W-417808-26-Zd dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(B. Zeidler)
Sachgebietsleiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

(J. Rolle B. Eng.)
Sachbearbeiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

ausgestellt am 10.08.2026, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.